

NR SPRAWY: ZCDN/20110/10-11/2024

Szczecin, dnia 17.12.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

PYTANIE NR 1: Z uwagi na brak informacji dot. ilości elementów w ramach systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach ZCDN przy ul. Gen. J. Sowińskiego w Szczecinie oraz w Gryficach przy ul. Koszarowej 12 nie ma możliwości przygotowanie rzetelnej oferty.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zestawienie ilościowe dotyczące oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach ZCDN-u:

| Siedziba ZCDN-u w Szczecie | OZ ZCDN-u w Gryficach |
|---|--|
| Liczba opraw: Parter: 58 I piętro: 54 II piętro: 41 Łącznie: 153 | Liczba opraw: Parter: 22 I piętro: 14 Łącznie: 36 |
| Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podłączone do systemu Centralnej Baterii | |


Kierownik
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Grzegorz Sadłowski